


638430





NORRTÄLJE KOMMUN
Hälsovårdsförvaltningen

Dnr. 1981.452-820

Sökanden:

Annica Södrén
Pl 8510 Lugnet
761 00 NORRTÄLJE

Fastighetsägare Sökanden

Beslut av hälsovårdsinspektör enligt delegering av hälsovårdsnämndens beslutande-
rätt, fastställt i länsstyrelsen 1971-03-26

Från sökanden, hade
19 81-05-07 inkommit en ansökan enligt 46 § HS, att få installera 4 WC
samt anordna enskild avloppsanläggning å fastigheten Väsby 1:4 m fl
i Söderbykarl församling, Norrtälje kommun.
Enligt ansökan skall två slamavskiljare anordnas av typ : 3-kammarbrunn
och avloppsvattnet avledas till infiltration.
Övrigt:

Beslut

Ansökan beviljas under förutsättning

att avloppsanläggningen utföres i enlighet med Statens Naturvårdsverks publikation
1974:15

att arbetena utföres fackmässigt

att slamtömning sker regelbundet genom Norrtälje kommun, renhållningsförvaltningens
försorg dock minst en gång per år

att minst 1 meter mäktigt jorddjup bibehålles till högsta grundvattenyta och berg

att innan rörgravar m m återfyllles, anmälan om besiktning göres till hälsovårds-
förvaltningen senast en vecka före planerad återfyllnad

att infiltrationsledningens totala längd uppgår till ca 40 meter

att anläggningen utföres inom 2 år från beslutsdatum

att anläggningen sköts så att sanitär olägenhet ej uppstår.

Övrigt:

Norrtälje 19 81-07-14
.....
Peter Jungwallius/Hälsovårdsinspektör

Utdelningsadress	Postnummer	Ortnamn	Kontorsadress	Telefon vx	Postgilla	Bankgiro
Box 200	761 00	NORRTÄLJE	Stockholmsvägen 20	0176 - 173 00	32065 - 5	451 - 7694

10/80



NORRTÄLJE KOMMUN

Hälsövärdskontoret

Box 200
761 00 Norrtälje

NORRTÄLJE KOMMUN

Hälsövärdskontoret

1981-03-25

61/312

1981-03-25

Skriftsdatum

bl. nr. 6

1981-03-23

ANSÖKAN (enligt 46 § HÄLSÖVÄRDSSTADGAN) OM ATT FÅ INSTALLERA VATTENKLOSETT

☐ Ansökan avser ny anläggning

☒ Ansökan avser ändring av bef anläggning

Fastighetsbeteckning

Söderby-Åsby 1:4

452/81 820

Söderby Karl

församling

Sökande, namn och adress

Fastighetsägare, namn och adress
(Om annan än sökanden)

Ammira Lörberg
Pl. 8510 Lugnet
76100 Norrtälje

Tel (dagtid)

0176/70226

Typ av klosettstol

Entreprenör, namn och telefon

Antal klosetter

2st

Fabrikat

Spolvattenmängd, liter

15l

Reningsanordningar

Slamavskiljare, fabrikat, typ

Finsta Cement

Vattendjup

240

meter,

diameter

150

meter

Avloppsvattnet avleds till

Närmaste avstånd från avloppsanläggningen till

☒ Infiltration

☐ Sluten tank, storlek m³

☐ Gemensam avloppsledning

☐ Brunn på annan tomt meter

☒ Egen brunn meter

☐ Dike, vattendrag meter

☐ Tomtgräns

25

meter

☐ För slamtönningsfordon farbar väg

15

meter

Vattenförsörjning

☒ Egen brunn

☐ Gemensam brunn

☐ Sommarvatten

☐ Vintervatten

☒ Permanentboende

☐ Fritidsboende

☐ Anläggningen avses betjäna

4

pers

Övriga upplysningar

Sökandens namnteckning

April 75